

WIO-I.6341.26.2015

**ZAWIADOMIENIE**  
**o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* /Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm./

**z a w i a d a m i a ,**

**że w dniu 4 listopada 2015 r.** na wniosek z dnia 23 października 2015 r. Pani Barbary Skowrońskiej-Petek pełnomocnika Powiatu Krapkowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzeń wodnych:

- a) przebudowę istniejącego przepustu drogowego polegającej na wbudowaniu rury żelbetowej DN1200 mm na długości 12 m pod droga powiatową. Na wylocie do rowu zabudowana ściana czołową wylotową, żelbetowa o długości 10 m, grubości 32 cm, posadowionej na ławie betonowej 0,50x0,70x10 cm. Rura żelbetowa DN1200 mm posadowiona na ławie tłuczniowej grubości 30 cm i podsypce piaskowej grubości 10 cm. Skarpy i dno potoku będą umocnione na długości 6,0 m poprzez wyłożenie dna płytami Yumbo, osadzonymi na betonie B-10 grubości 10 cm., skarpy umocnione brukowcem osadzonym na betonie B-10.

Parametry przepustu:

- światło poziome przepustu	DN 1,20 m
- wysokość przepustu	1,20 m
- długość przepustu proj.	12,0 m
- nośność przepustu	40 T
- rzędna posadowienia wlotu	184,10m n.p.m.
- rzędna posadowienia wylotu	184,06m n.p.m.
- rzędna ściany czołowej przepustu	186,74m n.p.m.
- spadek podłużny przepustu	3,33% w kierunku do wylotu

- b) wykonanie wylotu rury kanalizacyjnej DN 300 mm PVC do cieku Anka

2. szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania wód opadowych do ziemi z powierzchni jezdni i chodnika ulicy Góra Św. Anny w Zdieszowicach (droga powiatowa nr 1808 O) na długości 300m w ilości  $Q=10,1 \text{ m}^3/\text{h}$ .

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z zamierzaniem wnioskodawcy, przedłożoną dokumentacją i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska (pok. 307, III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Prudniku przy ul. Kościuszki 76) w godz. pracy urzędu.

z up. STAROSTY  
*U. Skubańska*  
mgr inż. Urszula Skubańska  
Z-ca Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska

**Pouczenie:**

Na pismo wszczynające postępowanie strona może składać odpowiedzi i wyjaśnienia na piśmie.

W świetle art. 40 Kpa strona zamieszkała za granicą lub mająca tam siedzibę, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju powinna wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, którym może zostać wyznaczona osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

W przypadku jego niewskazania pisma przeznaczona dla strony zamieszkałej za granicą lub mającej tam siedzibę pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Stosownie do art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swego adresu.

W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.

**Otrzymują:**

1. Powiat Krapkowicki za pośrednictwem: Barbara Skowrońska-Petek Usługi Projektowe Inżynieria Sanitarna B. Skowrońska-Petek, ul. Partyzantów 14A/1, 47-224 Kędzierzyn-KOŹLE
2. Gmina Zdzeszowice, ul. Bolesława Chrobrego 34, 47-330 Zdzeszowice

Sporządziła: Urszula Skubańska 77 4381747