



„Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O relacji Biała - Sowin na odcinku m. Górka Prudnicka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Nr projektu NPPDL/II/P/16/2013

ZP.272.5.2014

Prudnik, dnia 2014-06-26

### Informacja dla Wykonawców

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytania do siwz:

#### Pytanie 1

Prosimy o określenie rodzaju i parametrów technicznych materiału przewidzianego na wykonanie warstwy przeciwspekaniowej.

Odp.

Na warstwę przeciwspekaniową zastosować należy geosiatkę o parametrach:

- max. Wydłużenie przy rozciąganiu 3%]
- wytrzymałość na rozciąganie > 70kN
- surowiec włókno szklane lub węglowe

#### Pytanie 2

Prosimy o wskazanie typu barier energochłonnych oraz barieroporczy mostowych przewidzianych do wymiany w ramach przedmiotowej inwestycji. Prosimy również o podanie typu i rozstawu słupków do bariery i barieroporczy.

Odp.

Bariery energochłonne SP-06/1 przekładkowe ze słupkiem typu C140 w rozstawie co 2m na skosach końcowych i co 1m na odcinku prostym. Barieroporcze kotwione BSP-160/1 w rozstawie słupków co 1m z zakończeniem pochwytem rurowym.

STAROSTA

*mgr Radosław Roszkowski*